

А К Т **об осуществлении технологического присоединения**

№ 250

от «28» марта 2017 г.

Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице начальника центра присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» Лузанова Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности № 350 от 03.10.2016 года, с одной стороны, и **Чернышев Марк Валентинович**, именуемый в дальнейшем Заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от «28» июля 2016 г. № 06-353/005-ПС-16 в полном объеме на сумму 10 460 (Десять тысяч четыреста шестьдесят) руб. 70 коп., в том числе НДС 18% 1 595 руб. 70 коп., выполненными по техническим условиям от «28» июля 2016 г. № 06-353/005-ПС-16.

Акт о выполнении технических условий от «23» ноября 2016 г. № 16-06/27-478.

Характеристики выполненного присоединения:
максимальная мощность 15 кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов - отсутствует;

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электро-снабжения	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
Зажимы кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-58	ПС 110/35/10 кВ № 48 (ф. 48-08)	Зажимы кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-58	0,4	15	-	3	0,35

Приборы учета (измерительные комплексы):

Точка присоединения	Приборы учета			Измерительные трансформаторы тока				Измерительные трансформаторы напряжения			
	Место установки	Тип	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности
Зажимы кабельных наконечников ответвления к вводу на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-58	ВРУ	Меркурий 230 АМ 01, 3/230/400 В, 5 (60) А	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
Автоматический выключатель ВА 47/29-3 С-25 А.

Автономный резервный источник питания:
Отсутствует;

Прочие сведения: земельный участок для строительства магазина, расположенный по адресу:
188255. Ленинградская обл., Лужский р-н, Толмачево п.г.т., Песочная ул., дом № 22.

Настоящий Акт составлен в 4-х подлинных экземплярах (3 – для Сетевой организации, 1 – для Заявителя)

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий по оказанию услуг к Сетевой организации не имеет.

Подписи сторон:

Начальник центра присоединения
к электрическим сетям АО «ЛОЭСК»



/А.В. Лузанов/

/ М.В. Чернышев /