

Утверждено  
Генеральный директор  
ООО "РКС-энерго"

\_\_\_\_\_

в 2024 году, в отношении потребителей

\_ / Б.И. Гайрабеков

Акт инвентаризации приборов учета электрической энергии, подлежащих замене/установке в 2024 году, в отношении потребителей ООО "РКС-энерго"

№ 7 ОТ 09.04.2024

В соответствии с настоящим Актом инвентаризации приборов учета электрической энергии и комплектов трансформаторов тока, подлежащих замене/установке в 2024 году, в отношении потребителей ООО "РКС-энерго" (далее - АКТ), с учетом данных, содержащихся в автоматизированной системе управления сбытом энергии (АСУСЭ), инвентаризационная комиссия ООО "РКС-энерго" установила следующие сведения о приборах учета и комплектах трансформаторов тока Кингисеппского районного отделения (Ивангородский участок), подлежащих замене/установке в 2024 году:

### Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

| Отделение, в котором обслуживаются потребители ООО "РКС-энерго" | Адрес энергоснабжаемого объекта          | Период МПИ | Фазность | Тип прибора учета/трансформатора тока, установленного в отношении энергоснабжаемого объекта | Место установки прибора учета в отношении энергоснабжаемого объекта | Год истечения межполюсного интервала в отношении прибора учета | Применение прибора учета для расчетов с потребителем | Прибор учета задан/установлен в 2024 году | Основание для замены/установки прибора учета в отношении энергоснабжаемого объекта | Способ включения | Количество ТУ/комплектов ТТ |
|---|--|------------|----------|---|---|--|--|---|--|------------------|-----------------------------|
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.10, кв.70  | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | Лестн. площадка   | 2019   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.10, кв.26  | 16         | 1        | СО-52-60-11Ш3-60-1/3  | Лестн. площадка   | 2024   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.10, кв.31  | 16         | 1        | CE 102X5-60-2/6   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.101 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.73  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.82  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.74  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Нет  | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.75  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.76  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.19  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.21  | 16         | 1        | СО-52-60-11Ш3-60-1/3  | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.44  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.23  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.58  | 16         | 1        | ИР 6807 ППКС-60-1/3   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.81  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.85  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.18  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.86  | 16         | 1        | Нена 103 150X5-60-1/6   | Лестн. площадка   | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.74  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.88  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.22, кв.51  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.16, кв.4       | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2027   | Да   | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.3, кв.33       | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2029   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.3, кв.4        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Нет  | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.3, кв.15       | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.3, кв.17       | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2027   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.3, кв.72   | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.3, кв.63   | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.3, кв.63 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.3, кв.18 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Ляморцкая, д.13, кв.23     | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Ляморцкая, д.13, кв.3      | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2028   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Ляморцкая, д.13, кв.9      | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2028   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.24, кв.67  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Нет  | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.24, кв.51  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.24, кв.84  | 16         | 1        | СО-52 (5/50-1/3)  | Лестн. площадка   | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.24, кв.84  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.24, кв.41  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Садовая, д.8, кв.47        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Садовая, д.8, кв.69        | 16         | 1        | CE 102X5-60-2/6   | Лестн. площадка   | 2020   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Садовая, д.8, кв.69        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.4, кв.7      | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2028   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.47     | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.62     | 16         | 1        | Нена МТ124 АС-Р   | В квартире  | 2037   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.44     | 16         | 1        | EC 2726-005(5/100-2/6)  | В квартире  | 2030   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.26     | 16         | 1        | Нена МТ12 АБОР(5/100-2/6)   | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.40     | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.40     | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.30     | 16         | 1        | Нена 103 150X5-60-1/6   | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.23     | 16         | 1        | RAPC - 1.11(5/60-1/6)   | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.8, кв.47     | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.1, кв.27       | 16         | 1        | СО-5210 (10/40-1/3)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.1, кв.93       | 16         | 1        | СОЮД 150-60-1/3   | Лестн. площадка   | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.1, кв.9        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.1, кв.90       | 16         | 1        | СО-5210 (10/40-1/3)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.1, кв.28       | 16         | 1        | СО-5210 (10/40-1/3)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.26 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.30 | 16         | 1        | Нена МТ12 АБОР(5/100-2/6)   | В квартире  | 2029   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.2  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.36 | 16         | 1        | СО-5260-60-11Ш3-60-1/3  | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.36 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.5, кв.16 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Нет  | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.28        | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2027   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.25        | 16         | 1        | СОЮД 150-60-1/3   | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.13        | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.14        | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.9         | 16         | 1        | СО-5210 (10/40-1/3)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.14        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Павлова, д.3, кв.28        | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.17, кв.29  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.17, кв.41  | 16         | 1        | CE 102X5-60-2/6   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.17, кв.41  | 16         | 1        | Нена МТ12 АБОР(5/100-2/6)   | Лестн. площадка   | 2028   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Федюнинского, д.17, кв.41  | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.7, кв.26 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.7, кв.31 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.7, кв.23 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Котовского, д.19, кв.31    | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.6  | 16         | 1        | Лидан 1.02 (10/40-1/3)  | В квартире  | 2027   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.56 | 16         | 1        | СО-5260-60-11Ш3-60-1/3  | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.48 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2026   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.57 | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | В квартире  | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.40 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.36 | 16         | 1        | СО-5210 (10/40-1/3)   | В квартире  | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Текстильщикова, д.8, кв.38 | 16         | 1        | Нена МТ112 АБОР(5/100-2/6)  | В квартире  | 2027   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.28, кв.67  | 16         | 1        | СОЮД 150-60-1/3   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.28, кв.27  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.28, кв.29  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.28, кв.26  | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.40, кв.40  | 16         | 1        | Нена 103 150X5-60-1/6   | Лестн. площадка   | 2025   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ул.Гагарина, д.12, кв.38      | 16         | 1        | Мехуэв 200 (5/50-2/6)   | Лестн. площадка   | 2024   | Да   | Замена                                    | Истечение МПИ  | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.26, кв.107 | 16         | 1        | Мехуэв 201.5 (5/60-1/3)   | В квартире  | 2035   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   | ПВ               | 1                           |
| Книгисельское   | г.Намгдор, ш.Книгисельское, д.26, кв.111 | 16         | 1        | Нена МТ12 АБОР(5/100-2/6)   | В квартире  | 2027   | Нет  | Замена                                    | Выход из строя   |                  |                             |



[illegible]



|               |  |    |   |  |   |      |     |           |                  |     |   |
|---------------|--|----|---|--|---|------|-----|-----------|------------------|-----|---|
| Кингисеппское | 188490 Ленинградская область, г.Павлово, Гагарина ул., д.39  | 12 | 3 | НБМАТ 313 1.0 AR E4S<br>5(10)3*230/400,3х4 дпо.    | КР-0,4кВ №703/3 на фасаде дома              | 2024 | Да  | Замена    | Источники МПИ    | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | 188490 Ленинградская область, г.Павлово, Гагарина ул., д.37  | 12 | 3 | НБМАТ 313 1.0 AR E4S<br>5(10)3*230/400,3х4 дпо.    | КР-0,4кВ №703/2 на фасаде дома              | 2024 | Да  | Замена    | Источники МПИ    | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | 188491 Ленинградская область, г.Павлово, Пасторова ул., д.15 | 10 | 3 | Меркурий 230 ART-03 CN<br>5(7,5)3*230/400,3х4 дпо. | ЦУ-0,4кВ на наружной стене дома             | 2023 | Да  | Замена    | Источники МПИ    | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 18                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 1                                | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 2   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 4   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 6   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 23  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Салова 3   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Салова 6   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 15                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 6                                     | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 9                                     | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 13                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 17                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 23                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Текстильщиков 3                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Текстильщиков 7                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Текстильщиков 3а                                     | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 2   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 8   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 13  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 15  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 16  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 17  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 20  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 21  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 22  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 23  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 1 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 3                                | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 20                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 22                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 24                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 26                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 28                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Кингисеппское Шоссе 30                               | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 8   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 10  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Котовского 12  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Салова 2   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Салова 4   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 4                                     | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 19                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Лыопрадиальная 2а                                    | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Текстильщиков 4                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Текстильщиков 8                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Федоровского 7                                       | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Федоровского 10                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Федоровского 11                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Федоровского 13                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Федоровского 17                                      | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 1   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 3   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 7   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 9   | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | Павлово Гагарина 12  | -  | 3 | -  | -   | -    | Нет | Установка | Отсутствует      | ПКВ | 2 |
| Кингисеппское | 188490 Ленинградская область, г.Павлово, Гагарина ул., д.1   | 5  | - | ТПН-30/200/5/0.5S                                  | ВРУ-0,4 кВ в помещении по ул. Гагарина д.1а | 2020 | Да  | Замена    | Источники МПИ ТТ | -   | 1 |
| Кингисеппское | 188490 Ленинградская область, г.Павлово, Гагарина ул., д.1   | 5  | - | ТПН-30/200/5/0.5S                                  | ВРУ-0,4кВ в подвале дома                    | 2020 | Да  | Замена    | Источники МПИ ТТ | -   | 1 |

Таким образом, из настоящего АКТа следует, что в 2024 году замене/установке подлежат:

- 76 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 100 ПУ, которые вышли из строя;
- 184 ПУ, которые отсутствуют;
- 2 комплекта ТТ, у которых истек срок МПИ.


Члены инвентаризационной комиссии:


Заместитель директора по технической политике


Директор по реализации электроэнергетики и технической политике


Директор по правовым вопросам

Директор по информационным технологиям

 /Еникеев К.Б.

 /Чесноков А.В.

 /Масленников Д.А.

 /Парчаков Ю.А.