



Акт инвентаризации приборов учета электрической энергии, подлежащих замене/установке в 2025 году, в отношении потребителей ООО "РКС-энерго"

№ 30 ОТ 09.04.2024

Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

Описание, в котором обслуживается потребитель ООО "РКС-энерго"	Адрес энергоснабжаемого объекта	Период МПТ	Фазность	Тип прибора учета/трансформатора тока, установленного в отношении энергоснабжаемого объекта	Место установки прибора учета в отношении энергоснабжаемого объекта	Год истечения межполюсничного интервала в отношении прибора учета	Применение прибора учета для расчетов с потребителем	Прибор учета подпадает замене/установке в 2025 году	Основание для замены/установки прибора учета в отношении энергоснабжаемого объекта	Способ включения	Количество ПУ/компл.отс. ТТ
Клигитское	г. Сокольный Бор, ул. Комсомольская, д.12, кв.40	16	1	СО-2726 (12-5-60-2-6)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	г. Сокольный Бор, ул. Молодежная, д.44, кв.15	16	1	CE 102 (5-60-2-6)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	г. Сокольный Бор, ул. Молодежная, д.23, кв.25	16	1	ПТ-2726 (12-5-60-2-6)	Лестн. площадка	2018	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	г. Сокольный Бор, ул. Ленинградский, д.30, кв.154	16	1	ПТ-2726 (12-5-60-2-6)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	г. Сокольный Бор, ул. Красных Флотов, д.7, кв.57	16	1	ПТ-68076 (5-60-2-6)	В квартире	2018	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, -, д. 22А, кв.5	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2023	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.14	16	1	72-6706 (10-30-4-36)	В квартире	2020	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.11	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.4	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.9	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.1	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.12	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23, кв.2	16	1	СО102 (5-60-1-5)	В квартире	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.11	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.24	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.1	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.18	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.17	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.9	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.12	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.10	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.23	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.15	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.1	16	1	ПТ-2726 (12-5-60-2-6)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.1	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.25	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.21	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, ул. Заводская, д.23А, кв.7	16	1	СО102 (5-60-1-5)	Лестн. площадка	2025	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, -, д. 22А, кв.8	16	1	СО-21446 (10-30-4-36)	В квартире	1993	Да	Замени	Нечетные МПТ	ПВ	1
Клигитское	д.Шелехов, -, д. 22А, кв.8	16	1	ПТ-2726 (12-5-60							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Кингисеппское	г.Сосновый Бор Пограничная 15	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	1
Кингисеппское	д.Шеняево ДТТ - 22А	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	1
Кингисеппское	д.Шеняево ДТТ Заводская 23	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	1
Кингисеппское	д.Шеняево ДТТ Заводская 23А	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	1
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 7	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	1
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 9	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 16	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 17	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 18	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 20	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 23	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 27	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 31	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 39	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Коопхоз Фотот 41	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Высотная 2	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Высотная 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	г.Сосновый Бор Высотная 6	-	3	-	-	-	Нет	Установка	Отсутствует	ПВ	2
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 2 ВРУ 1 вход 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 1 ВРУ 2 вход 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 1 ВРУ 1 вход 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 1 ВРУ 1 вход 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 1 ВРУ 2 вход 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	корпус 2 ВРУ 1 вход 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	ГРЩ-6.1 пав. 3 Ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	ГРЩ-6.1 пав. 2 Ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	ГРЩ-7.1 пав. 2 Ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	ГРЩ-8 пав. 3 Ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	ГРЩ-8 пав. 2 Ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Коммуналов, д.26	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Коммуналов, д.26	4	-	T-0,66 У3/200/5/0.5S	Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.64	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	Молодежная-64 ввод-2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188541 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.32-а	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	Парковая, д.32а Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.38	4	-	T-0,66 У3/150/5/0.5S	Ленинградская-38 Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188541 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д.3	4	-	T-0,66 У3/100/5/0.5S	Липовский проезд-3 под. 2 Ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188541 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д.3	4	-	T-0,66 У3/100/5/0.5S	Липовский проезд-3 под. 2 Ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.30	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.34	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.28	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 50лет Октября, д.15	4	-	T-0,66 У3/150/5/0.5S	Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.25	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.40	4	-	T-0,66 У3/150/5/0.5S	Ленинградская-40 Ввод-1	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.10	4	-	T-0,66 У3/100/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.70	4	-	T-0,66 У3/250/5/0.5S	Ленинградская-70 ввод-14	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.5	4	-	T-0,66 У3/100/5/0.5S	ГРЩ 0,4 кВ	2025	Да	Замена	Истечение МПВ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТА следует, что в 2025 году замене/установке подлежат:

- 684 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 36 ПУ, которые отсутствуют;
- 27 комплектов ТТ, у которых истек срок МПИ.


Члены инвентаризационной комиссии:


Заместитель директора по технической политике


Директор по реализации электроэнергетики и технической политике


Директор по правовым вопросам

Директор по информационным технологиям

 /Еникеев К.Б.

 /Чесноков А.В.

 /Масленников Д.А.

 /Парчаков Ю.А.