



«22» июля 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**

Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,**

**Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудован ия	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол- во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Трансформато р</b>	<b>ТМ-630/10</b>	—	шт.	1	<b>1.</b> Потечи масла из сливной арматуры. <b>2.</b> Потечи масла в местах уплотнительных прокладок. <b>3.</b> Дефект крышки расширительного бака. <b>4.</b> Мутное масломерное стекло	Выполнить капитальный ремонт или замену

**Заключение:**

Выполнить капитальный ремонт или замену **ТСН-6П**

Начальник Службы  
подстанций

М.Л. Князев