

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания

«22» июля 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,****Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выключатель	ВМП-10	—	шт.	1	1. Износ привода. 2. Потечи масла в местах уплотнительных прокладок. 3. Значительно превышен срок эксплуатации. 4. Износ контактной части	Выполнить капитальный ремонт или замену

Заключение:Выполнить капитальный ремонт или замену **В 10кВ ТСН-6П**Начальник Службы
подстанций

М.Л. Князев