

**ОЭК**Объединенная  
Энергетическая  
Компания

«22» июля 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,****Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Инвент. (завод.) номер | Ед. изм. | Кол-во | Обнаруженные дефекты  | Необходимые мероприятия                 |
|-------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------|---|---|
| 1     | 2                         | 3                        | 4                      | 5        | 6      | 7   | 8                                       |
| 1     | <b>Трансформатор</b>      | <b>ТМ-630/10</b>         | —                      | шт.      | 1      | <b>1.</b> Потечи масла из сливной арматуры.<br><b>2.</b> Потечи масла в местах уплотнительных прокладок.<br><b>3.</b> Мутное масломерное стекло.<br><b>4.</b> Нарушение лакокрасочного покрытия | Выполнить капитальный ремонт или замену |

**Заключение:**Выполнить капитальный ремонт или замену **ТСН-5П**Начальник Службы  
подстанций

М.Л. Князев



**ОЭК**

Объединенная  
Энергетическая  
Компания

---