



«22» июля 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**

Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,**

**Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Кабельная линия 10кВ</b>	<b>АСБ 3х120</b>	—	шт.	1	<b>1.</b> Износ кабеля. <b>2.</b> Значительно превышен срок эксплуатации. <b>3.</b> Износ контактной части	Выполнить замену

**Заключение:**

Выполнить замену *КЛ ТСН-3*

Начальник Службы  
подстанций

М.Л. Князев