



«22» июля 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____

Объект: ПС 220 кВ Ручьи

Адрес: Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,

Всеволожского района, Ленинградской области

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кабельная линия 10кВ	АСБ 3х120	—	шт.	1	1. Износ кабеля. 2. Значительно превышен срок эксплуатации. 3. Износ контактной части	Выполнить замену

Заключение:

Выполнить замену *КЛ ТСН-2*

Начальник Службы
подстанций

М.И. Князев