

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на оборудование подстанции

Объект: **ПС 35 кВ Лампово**

Диспетчерское наименование оборудования: **ШР ТН-10 кВ.**

Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**

Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

Технические характеристики оборудования

Тип оборудования: **ШР ТН-10 кВ.**

Дата последнего ремонта: **27.07.2023**

Глубина скола изолятора: 4мм.

1. Отклонение состояния узлов оборудования от нормального состояния:

- 1.1 Ржавые болты, гайки, шайбы, гроверы болтовых соединений и аппаратных зажимов, а также регулировочные прокладки.
- 1.2 Гибкие связи, замки электромагнитной блокировки и некоторые ламели главных ножей исчерпали свой ресурс

11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций

М.Л. Князев

Мастер службы подстанций

Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций

М.С. Сидорова