

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на оборудование подстанции

Объект: **ПС 35 кВ Лампово**

Диспетчерское наименование оборудования: **Т-1**

Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**

Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

### Технические характеристики оборудования

#### 1.1. Основные технические характеристики электрооборудования:

- тип: ТМ-1800/35
- год изготовления/год ввода в эксплуатацию: 1958/1974;
- заводской номер: 10152;
- номинальное напряжение обмотки ВН: 35 кВ;
- номинальное напряжение обмотки НН: 10,5 кВ;
- номинальная мощность: 1800 кВА

#### 1. Отклонение состояния узлов оборудования от нормального состояния:

- 1.1 Нарушение герметичности воздухоосушителя;
- 1.2 Разрушение масломерного стекла;
- 1.3 Нарушение антикоррозийного покрытия.
- 1.4 Тепловизионный контроль показал отсутствие теплообмена в адсорберах.
- 1.5 Течь масла в местах уплотнения РТИ
- 1.6 Недостаточный уровень трансформаторного масла;


11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций



М.Л. Князев

Мастер службы подстанций



Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций



М.С. Сидорова