

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на оборудование подстанции

Объект: **ПС 35 кВ Лампово**

Диспетчерское наименование оборудования: **ТСН-1 40 кВА**

Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**

Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

Технические характеристики оборудования

1.1. Основные технические характеристики электрооборудования:

- тип: ТМ-40/10
- год изготовления/год ввода в эксплуатацию: 1996;
- номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ;
- номинальное напряжение обмотки НН: 0,4 кВ;
- номинальная мощность: 400 кВА

1. Отклонение состояния узлов оборудования от нормального состояния:

- 1.1 Нарушение герметичности воздухоосушителя;
- 1.2 Нарушение антикоррозийного покрытия.
- 1.3 Течь масла в местах уплотнения РТИ
- 1.4 Недостаточный уровень трансформаторного масла;

11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций

М.Л. Князев

Мастер службы подстанций

Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций

М.С. Сидорова