

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**
на оборудование подстанцииОбъект: *ПС 35 кВ Лампово*Диспетчерское наименование оборудования: *Система безопасности*Составил (Ф.И.О.): *Князев М.Л.*Дата: *11.01.2024 г.*

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

№ п/п	Наименование оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые Мероприятия
1	Трубопровод	Отсутствует	Установка
2	Система насосов и автоматики	Отсутствует	Установка
3	Разбрызгивающая арматура	Отсутствует	Установка

Заключение:

- Требуется произвести установку автоматической системы пожаротушения.

11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций

М.Л. Князев

Мастер службы подстанций

Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций

М.С. Сидорова

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН: 7810258843, КПП: 781301001, Юридический адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

Почтовый адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

тел.: (812) 777-03-05, факс: (812) 777-03-10, info@oek.spb.ru, www.oek.spb.ru