

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**
на оборудование подстанцииОбъект: **ПС 35 кВ Лампово**Диспетчерское наименование оборудования: **Система молниезащиты**Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведенных испытаний и измерений

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые Мероприятия
1	Система молниезащиты	Молниеприемный стержень	Не покрывает полностью террито- рию ПС	Установка новой си- стемы молниезащиты

11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций

М.Л. Князев

Мастер службы подстанций

Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций

М.С. Сидорова

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН: 7810258843, КПП: 781301001, Юридический адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

Почтовый адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

тел.: (812) 777-03-05, факс: (812) 777-03-10, info@oek.spb.ru, www.oek.spb.ru