

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на оборудование подстанции

Объект: **ПС 35 кВ Лампово**

Диспетчерское наименование оборудования: **ТН-10 кВ.**

Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**

Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

Технические характеристики оборудования

Тип оборудования: **НАМИТ-10.**

Дата изготовления: 1974.

Дата последнего ремонта: **27.07.2023**

Глубина скола изолятора: 3мм.

1. Отклонение состояния узлов оборудования от нормального состояния:

- 1.1 Ржавые болты, гайки, шайбы, гроверы болтовых соединений и аппаратных зажимов;
- 1.2 Трещины на поверхности изолятора;
- 1.3 Следы масла.


11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций



М.Л. Князев

Мастер службы подстанций



Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций



М.С. Сидорова