

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на оборудование подстанции

Объект: **ПС 35 кВ Лампово**

Диспетчерское наименование оборудования: **ПР-10 кВ ТСН-1.**

Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**

Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведённых испытаний и измерений

Технические характеристики оборудования

Тип оборудования: **ПКТ-101 (3 штуки)..**

Дата последнего ремонта: **27.07.2023**

1. Отклонение состояния узлов оборудования от нормального состояния:

1.1 Покрытие коррозией и частичное разрушение контактной части;

1.2 Разрушение глазури фарфора.


11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций



М.Л. Князев

Мастер службы подстанций



Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций



М.С. Сидорова