

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области



Е.Ф. Никитенко

ПРОТОКОЛ № 110

Внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области

05 декабря 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Никитенко
Егор Федорович

Заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области - первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Антонова
Наталья Александровна

Начальник отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Валиев
Руслан Александрович

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению филиала ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада

Ходырев
Сергей Николаевич

Директор филиала ПАО «Россети» - Ленинградское ПМЭС

Порошин
Алексей Валерьевич

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник департамента ОТ и СУ ПАО «Россети Ленэнерго»

**Обеспечение питания потребителей присоединения 6кВ ф.1
ПС 330 кВ Гатчинская.**

(Порошин А.В., Ходырев С.Н., Валиев Р.А.)

ОТМЕТИЛИ:

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада довели до сведения участников заседания следующую информацию:

1. По имеющейся информации от ф.1 ПС 330 кВ Гатчинская отпайкой запитаны электроустановки ООО «Ликвидация и утилизация военное техники» (далее – ООО «ЛУВТ»), имеющий действующий договор электроснабжения и точку учета электроэнергии.
2. На балансе и в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛУВТ» по классу напряжения 6кВ находится участок КВЛ от отпаечной опоры и трансформаторная подстанция.
3. Принадлежность основной части КВЛ ф.1 не определена, присутствуют признаки бесхозности.
4. Действующие документы по технологическому присоединению ф.1 отсутствуют, имеющиеся – не актуальны.
5. Способ оперативно-диспетчерского управления ф.1 не определен.
6. От ООО «ЛУВТ» письмом №26-01 от 26.11.2024 получено уведомление и документы, подтверждающие исправность и готовность к приему напряжение электроустановок указанного потребителя.
7. От филиала ПАО Ленэнерго «Гатчинские электрические сети» письмом ГтЭС/032/9435 от 04.12.2024 получено уведомление о проведенном осмотре бесхозного воздушного участка ф.1 и отсутствии дефектов, препятствующих подаче напряжения.

РЕШИЛИ:

1. Филиалу ПАО «Россети» - Ленинградское ПМЭС в целях восстановления электроснабжения ООО «ЛУВТ» по команде оперативного персонала указанного потребителя подать рабочее напряжение на ф.1 ПС 330 кВ Гатчинская.

2. ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляющей с 01.01.2025г на правах системообразующей ТСО консолидацию бесхозных объектов электросетевого хозяйства, обеспечить взаимодействие с ООО «ЛУВТ» и филиалом ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада по переоформлению документов технологического присоединения ф.1 ПС 330 кВ Гатчинская.