



Акт инвентаризации приборов учета электрической энергии, подлежащих замене/установке в 2025 году в отношении потребителей ООО "РКС-Энерго"

В соответствии с настоящим Актом инвентаризации приборов учета электрической энергии, подлежащих замене/установке в 2025 году, в отношении потребителей ООО «РКС-энерго» (далее - АКТ), с учетом данных, содержащихся в автоматизированной системе управления сбытом энергии (АСУСЭ) ООО «РКС-энерго», ООО «РКС-энерго» установило следующие сведения о приборах учета Кингисеппского районного отделения (Сосновоборский участок), подлежащих замене/установке в 2025 году:

Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0.66 УЗ/300/5.0.5S	ГРЩД-6.1 пан. 2 Ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.6	4	-	T-0.66 УЗ/300/5.0.5S	ГРЩД-6.1 пан. 3 Ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д.8	4	-	T-0.66 УЗ/75/5.0.5S	ГРЩ-0.4кВ №1, ввод1	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д.8	4	-	T-0.66 УЗ/75/5.0.5S	ГРЩ-0.4кВ №1, ввод 2	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д.8	4	-	T-0.66 УЗ/75/5.0.5S	ГРЩ-0.4кВ №2, ввод 1	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д.8	4	-	T-0.66 УЗ/75/5.0.5S	ГРЩ-0.4кВ №2, ввод 2	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д.4	4	-	T-0.66 УЗ/150/5.0.5S	Пионерская-4 Ввод-23	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д.4	4	-	T-0.66 УЗ/150/5.0.5S	Пионерская-4 Ввод-24	2024	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 1 ВРУ 1 ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 1 ВРУ 1 ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 1 ВРУ 2 ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 1 ВРУ 2 ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 2 ВРУ 1 ввод 1	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1
Кингисеппское	188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.43, к.1.2	4	-	T-0.66 УЗ/200/5.0.5S	корпус 2 ВРУ 1 ввод 2	2025	Да	Замена	Истечение МПИ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТА следует, что в 2025 году замене/установке подлежат:
- 589 ПУ, у которых истек срок МПИ;
60 ПУ, которые вышли из строя;
- 8 ПУ, которые отсутствуют;
- 14 комплектов ТТ, у которых истек срок МПИ.


Члены инвентаризационной комиссии:

Заместитель директора по технической политике

Директор по реализации электроэнергии и технической политике

Директор по правовым вопросам

Директор по информационным технологиям

 /Еникеев К.Б.
 /Чесноков А.В.
 /Маслеников Д.А.
 /Груй-Кашкевич Ф.С.