


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
при Правительстве Ленинградской области



Е.Ф. Никитенко

ПРОТОКОЛ № 118-СТСО

**Внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при Правительстве Ленинградской области**

«23» мая 2025 года

9-00 часов

(ВКС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Никитенко
Егор Фёдорович

Первый заместитель председателя комитета по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Порошин
Алексей Валерьевич

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному управлению –
начальник департамента ПАО «Россети Ленэнерго»

Байрамов
Игорь Юрьевич

Заместитель главного инженера по
распределительным сетям ПАО «Россети
Ленэнерго»

Кравченко
Илья Владимирович

Начальник ЦУС ПАО «Россети Ленэнерго»

Васьков
Михаил Викторович

Начальник САЦ ПАО «Россети Ленэнерго»

Антонова
Наталья Александровна

Ответственный секретарь штаба - начальник отдела
электроэнергетики комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области

ОТМЕТИЛИ:

1. Информацию участников заседания по обстановке и организации аварийно-восстановительных работ на КЛ-10 кВ от ПС631 до ТП1 пос. Шестой километр Всеволожского района Ленинградской области.
2. В связи с технологическим нарушением на КЛ-10 кВ от ПС631 до ТП1 были обесточены многоквартирные дома № 1 и № 59 пос. Шестой километр.
3. ПАО «Россети Ленэнерго» организованы ремонтные работы.

РЕШИЛИ:

ПАО «Россети Ленэнерго»:

1. Организовать в круглосуточном режиме аварийные работы и устранение последствий технологического нарушения, обеспечить в кратчайшие сроки запитывание погашенных потребителей пос Шестой километр. До восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей ввести Особый режим работы, усилить режим работы оперативно-ремонтного персонала.
2. Организовать и поддерживать оперативное взаимодействие, информационный обмен сведениями об обстановке и принимаемым мерам с администрацией и ДДС Всеволожского муниципального района, местными органами власти, подразделениями МЧС России, смежными сетевыми организациями.
3. Обеспечить резервное питание погашенных потребителей посредством РИСЭ.
4. Выполнить обход отпаечной линии 10 кВ до ТП2186 (баланс администрации МО «Всеволожский муниципальный район»), обеспечить мероприятия по восстановлению электроснабжения ДОЛ «Островки».