

03.07.2025

3-4708/2025

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя штаба по  
обеспечению безопасности электроснабжения  
при Правительстве Ленинградской области



Е.Ф. Никитенко

## ПРОТОКОЛ № 122-СТСО

Внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности  
электроснабжения при Правительстве Ленинградской области

«02» июля 2025 года

9-00 часов

(ВКС)

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Никитенко  
Егор Фёдорович

Первый заместитель председателя комитета по  
топливно-энергетическому комплексу  
Ленинградской области

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кравченко  
Илья Владимирович

Исполняющий обязанности заместителя главного  
инженера по оперативно-технологическому и  
ситуационному управлению – начальника  
департамента ПАО «Россети Ленэнерго»

Шмыгин  
Николай Николаевич

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские  
электрические сети»

Антонова  
Наталья Александровна

Ответственный секретарь штаба - начальник отдела  
электроэнергетики комитета по топливно-  
энергетическому комплексу Ленинградской области

### ОТМЕТИЛИ:

1. 01.07.2025 произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ ф.412-05 от высоковольтной подстанции ПС-412 110кВ «Лебяжье» в зоне ответственности ПС-412 110кВ «Лебяжье» находится в собственности филиала структурного подразделения АО «РЖД» - АО «Трансэнерго». В соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности

электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 23.08.2010 «Потребителем» является СНТ «Красногорские покосы».

2. В собственности Потребителя СНТ «Красногорские покосы» (далее – собственник) находятся: кабельная линия КЛ-10кВ АСБ-3х95 (330м), воздушная линия ВЛ-10кВ 3хА-50 (4,76км), на котором и произошло отключение.

3. От председателя СНТ «Красногорские Покосы» Макиенко М.Г. поступило устное обращение в ПАО «Россети Ленэнерго» и в комитет по ТЭК Ленинградской области об оказании помощи в организации ликвидации аварийной ситуации.

4. ПАО «Россети Ленэнерго» определена как системообразующая территориальная сетевая организация (далее – СТСО) на территории Ленинградской области Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 05.09.2024 № 636-рг.

## **РЕШИЛИ:**

### *ПАО «Россети Ленэнерго»:*

1. Направить собственнику письмо о командированном персонале в соответствии с требованиями раздела XLVI Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2. Провести осмотр участка ВЛ-10 кВ, находящегося на балансе Собственника. Составить акт осмотра.

3. СТСО организовать аварийно-восстановительные работы (далее – АВР) по устранению технологического нарушения на сетях, принадлежащих Собственнику.

4. По факту выполнения АВР подготовить сметный расчет материалов, использования сил и технических средств для предъявления к оплате СНТ «Красногорские покосы».

### *СНТ «Красногорские Покосы»:*

1. Ответственному лицу за электрохозяйство организовать допуск персонала ПАО «Россети Ленэнерго» к аварийно-восстановительным работам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2. Рекомендовать оплатить работы по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах, выполнение которых обеспечило СТСО.

3. Обеспечить заключение договора на эксплуатацию электросетевых объектов до завершения процедуры передачи электросетевого имущества на баланс ПАО «Россети Ленэнерго».