


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
при Правительстве Ленинградской области



Е.Ф. Никитенко

ПРОТОКОЛ № 127-СТСО**Внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при Правительстве Ленинградской области**

«06» августа 2025 года

9-00 часов

(ВКС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Никитенко
Егор Фёдорович

Первый заместитель председателя комитета по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Порошин
Алексей Валерьевич

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному управлению —
начальник департамента ПАО «Россети Ленэнерго»

Кругляков
Виктор Викторович

Первый заместитель директора — главный инженер
филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные
электрические сети»

Антонова
Наталья Александровна

Ответственный секретарь штаба - начальник отдела
электроэнергетики комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области

ОТМЕТИЛИ:

1. По информации администрации Красносельского района в ДНП Волковицы и ДНП Усадёбка произошли объёмные повреждения на ВЛ-0,4 кВ, питающей указанные ДНП. Оперативным персоналом ЮЭС произведены переключения на ТП-6386 РУ-0,4 кВ, отключен АВ-0,4 кВ линии № 1, питающей поврежденный участок.

2. ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6386 не имеет собственника и имеет признаки бесхозяйного объекта.

3. ПАО «Россети Ленэнерго» определена как системообразующая территориальная сетевая организация (далее — СТСО) на территории

РЕШИЛИ:

1. Предоставить ПАО «Россети Ленэнерго» временные полномочия владения электросетевыми объектами ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6386, обладающими признаками бесхозяйных (далее – бесхозяйные электросетевые объекты).

2. ПАО «Россети Ленэнерго» принять в эксплуатацию бесхозяйные электросетевые объекты с целью обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки.

3. Администрации Красносельского района Ленинградской области подготовить письмо в адрес ПАО «Россети Ленэнерго», подтверждающее статус ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6386, как бесхозяйного объекта.

4. ПАО «Россети Ленэнерго» на правах СТСО организовать аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных объектах ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6386.

5. Северо-Западному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору совместно с СТСО провести обследование бесхозяйных электросетевых объектов с целью:

- определения границ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (в том числе с организациями, физическими и юридическими лицами, имеющими действующие электроустановки с возможностью подачи напряжения на данный объект);

- создания нормальной схемы электрических соединений обследуемой электроустановки;

- определения технического состояния электроустановки;

- создания паспорта электроустановки.

6. Северо-Западному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам обследования выдать предписание смежным субъектам энергетики, имеющим границы с бесхозяйным участком сети, о необходимости оперативного взаимодействия с СТСО по отключению и заземлению данного участка сети со стороны своего участка сети собственным оперативным персоналом по командам СТСО.

7. ПАО «Россети Ленэнерго» при необходимости разработать регламент взаимодействия по производству переключений между СТСО и собственником электроустановки, к которой подключена бесхозяйная электроустановка.

8. ПАО «Россети Ленэнерго» на основании решения по п.2 настоящего протокола и документов, разработанных по результатам обследования бесхозяйной электроустановки, определить своё подразделение и ответственных лиц, наделяемых правами выполнения оперативных переключений, выдачи нарядов-допусков и распоряжений в данных сетях, а

также за обеспечение внесения необходимых изменений в оперативную, инструктивную и техническую документацию, в информационных системах (1С-КУ, 1С-СУПА и пр.), оформление понесенных расходов в бухгалтерском учете – не позднее десяти рабочих дней с даты окончания аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных электросетевых объектах ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-6386.

СПИСОК РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование субъекта электроэнергетики	Адрес электронной почты
1.	ПАО «Россети Ленэнерго»	office@lenenergo.ru
2.	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	nw@szap.gosnadzor.ru