


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
при Правительстве Ленинградской области



Е.Ф. Никитенко

ПРОТОКОЛ № 130-СТСО

**Внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при Правительстве Ленинградской области**

«22» сентября 2025 года

9-00 часов

(ВКС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Никитенко
Егор Фёдорович

Первый заместитель председателя комитета по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Антонова
Наталья Александровна

Ответственный секретарь штаба - начальник отдела
электроэнергетики комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области

Лукин
Алексей Николаевич

Заместитель начальника дирекции по электросетевой
деятельности

Порошин
Алексей Валерьевич

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному управлению –
начальник департамента ПАО «Россети Ленэнерго»

Тихомиров
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника РЭС «Ленсеть» – начальник
ПТО ООО «Подпорожские электрические сети»

ОТМЕТИЛИ:

1. В 08:32ч 21.09.2025 произошло повреждение оборудования на ПС 110 кВ Низовская (ПС № 405) (АО «Трансэнерго» – структурное подразделение ОАО «РЖД», далее – Собственник). В результате погашены потребители ВЛ 10 кВ ф.405-01, ф.405-06. Отметили наличие неустраняемых повреждений на ПС 110 кВ Низовская (ПС № 405), не позволяющих

обеспечивать электроснабжение потребителей по ВЛ 10 кВ ф.405-01, ф.405-06 (далее – аварийная ситуация). На ВЛ 10 кВ (фидера 405-06 и 405-01) подключены потребители массива СНТ «Мшинская», питающие линии по договору аренды переданы в эксплуатацию ООО «Подпорожские электрические сети».

2. ПАО «Россети Ленэнерго» определена как системообразующая территориальная сетевая организация (далее – СТСО) на территории Ленинградской области Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 05.09.2024 № 636-рг.

3. В адрес СТСО поступило обращение от Собственника об оказании помощи в организации ликвидации аварийной ситуации.

РЕШИЛИ:

1. ПАО «Россети Ленэнерго» направить Собственнику письмо о командированном персонале в соответствии с требованиями раздела XLVI Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2. СТСО (ПАО «Россети Ленэнерго») организовать аварийно-восстановительные работы по подаче напряжения потребителям ВЛ 10 кВ ф.405-01 и ф.405-06 (далее – АВР).

3. Собственнику силами ответственного за электрохозяйство (при наличии), ООО «Подпорожские электрические сети» (эксплуатационная ответственность ВЛ 10 кВ ф.405-01, ф.405-06) организовать допуск персонала ПАО «Россети Ленэнерго» к работам по АВР в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4. ПАО «Россети Ленэнерго» организовать сметный учёт затраченных материалов, использования сил и технических средств для предъявления к оплате Собственнику.

5. ПАО «Россети Ленэнерго» и Собственнику обеспечить заключение Договора о порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства.

6. ПАО «Россети Ленэнерго» на период аварийного переключения зафиксировать объём полезного отпуска электроэнергии по массиву СНТ «Мшинская», урегулировать с гарантирующим поставщиком - ПАО «Петербургская сбытовая компания» вопрос включения объёма поставляемой электроэнергии в объём полезного отпуска ПАО «Россети Ленэнерго»

СПИСОК РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование субъекта электроэнергетики	Адрес электронной почты
1.	ПАО «Россети Ленэнерго»	office@lenenergo.ru
2.	ООО «Подпорожские электрические сети»	info@p-seti.ru
3.	Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»	oktnte@orw.rzd.ru