



Муниципальное образование
«ТОКСОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ленинградское шоссе, д.55 А,
г.п. Токсово Всеволожский район,
Ленинградская область, 188664
Тел.: 8(813-70) 56-365; 56-532
Факс: 8(813-70) 56-365; 56-743
e-mail: toksovoadmin@mail.ru

ОГРН 1054700123576, ОКПО 00367048
ИНН/КПП 4703083488/4703001001

А.В. Равин № *7999*

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ЛЕНСЕТЬ»
Куралесову В. Н.

info@10kv.su

О пониженном напряжении

Уважаемый Владимир Николаевич!

В администрацию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области поступило обращение гр. Омаровой С.Н. по вопросу поступления электроэнергии с пониженным напряжением на территории д. Рапполово.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляем Вам письмо по принадлежности.

Просим Вас рассмотреть вышеуказанное обращение в рамках своей компетенции по факту поставленного вопроса.

О результатах рассмотрения просим сообщить заявителю и проинформировать администрацию МО «Токсовское городское поселение».

Приложение:

- копия обращения на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации по ЖКХ

Е.А. Равин

>mail

🔍 Поиск по почте

👤 Контакты

1

✉ Написать



Входящие

В архив Заблокировать Удалить

📁 Важные

📁 Отправленные

📁 Черновики

📁 Архив

📁 Спам

📁 Корзина

● Непрочитанные

Метки +

Папки +

📁 Draft

📁 Заявки

📁 Покупки

📁 фото

Фамилия: Омарова

Имя: София

Отчество: Николаевна

Е-мэйл: sofia0012@rambler.ru

Контактный телефон: +79817435057

Обращение:

Добрый день уважаемый Олег Анатольевич! На территорию дер. Рапполово, где я проживаю со своей двумя несовершеннолетними детьми (дер. Рапполово, ул. Новая, участок 22 а) поступает электроэнергия с пониженным напряжением. Иные источники энергии для отопления дома и приготовления пищи на территории деревни Рапполово отсутствуют. Показатели поступающего напряжения электросети составляют от 157 до 178 в, которые не соответствуют 220 в положенного сходящего напряжения. Данное пониженное напряжение не дает возможности произвести обогрев площади дома (140 кв.м., одноэтажное строение), приготовить горячее питание детям, использовать элементарную бытовую технику (холодильник), а также организовать подачу воды насосом из питьевого колодца. Прошу разъяснить мне по какой причине на территорию дер. Рапполово, где я проживаю со своими двумя несовершеннолетними детьми (дер. Рапполово, ул. Новая, участок 22 а) поступает электроэнергия с пониженным напряжением, в то время как оплата взимается бытовой компанией за поставляемые на входе в дом 220 в. Ответ прошу направить на адрес электронной почты sofia0012@rambler.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Приложение: фотографии стабилизаторов входящей электроэнергии, установленных в жилом помещении (частный дом по адресу: дер. Рапполово, ул. Новая, участок 22 а).

📎 5 вложений Скачать все 909 КБ





ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Ленсеть»

Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Энергетика и инженерное обеспечение»

195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 31, литер А.

8(812) 454-80-04, факс (812) 454-80-08, 8(800)5557259

info@10kv.su www.10kv.su

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
В.Н. Куралесов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12-23/ВЛ__

от 14 . 12 . 20 23 г.

Дефектная ведомость составлена по результатам:

Осмotra воздушных линий электропередач 0,4 кВ от ТП-8307

По адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское ГП, д. Рапполово

Выявленные замечания и необходимые меры по их устранению

№	Выявленные замечания	Мероприятия:
1	На ул.Новая д.22а уровень напряжения не соответствует ГОСТ 32144-2013 (напряжение по фазно А-172 В. В-175 В, С-172 В.	Поднять уровень напряжения переключение ПБВ на трансформаторе

Составил:

Электромонтер по
эксплуатации РС

(должность)

(подпись)

Мойсейчик Д.А.

(ФИО)

Проверил:

Электромонтер по
эксплуатации РС

(должность)

(подпись)

Базилевич А.А.

(ФИО)