



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ Росстандарта)

ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ)
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ,
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 19, литера У
тел: (812) 251-47-69
e-mail: len@cmtu.ru

185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 5
тел: (8142) 56-22-18
e-mail: onego@cmtu.ru
<https://cmtu.rst.gov.ru>

Сетевой организации
Генеральному директору
ООО «Подпорожские электрические сети»
Ковенскому Дмитрию Анатольевичу
187782, Ленинградская область,
Подпорожский р-н, г. Подпорожье, кл.
Промывные, д. 7
info@p-seti.ru

12.11.2024 № 1606-О-209

На № _____

Уведомление о поступлении информации о несоответствии
продукции обязательным требованиям

УВЕДОМЛЕНИЕ о несоответствии продукции обязательным требованиям

В соответствии с частью 2 статьи 37, ч.1 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) сообщаем, что в адрес отдела (инспекции) по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия Центрального межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – ЦМТУ Росстандарта) поступило обращение, содержащее информацию о возможном несоответствии обязательным требованиям электрической энергии, поставляемой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Новая, д.22, что указывает на возможное несоответствие показателей поставляемой электрической энергии требованиям п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (далее – ГОСТ 32144-2013), а именно низкое напряжение в сетях (150-160 В).

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики,

обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе, энергосбытовые организации, отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» административный орган информирует Вас о поступлении информации о несоответствии передаваемой филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (сетевой организацией) электрической энергии обязательным требованиям, подлежащим обязательному исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Согласно ч.1 ст. 38 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Вы **обязаны в течение десяти дней** провести проверку достоверности полученной информации.

На основании изложенного выше, руководствуясь статьёй 38, частью 1 статьи 39 Федерального закона № 184-ФЗ,

ТРЕБУЮ:

1. В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции обязательным требованиям провести проверку достоверности полученной информации (провести проверку показателей электрической энергии требованиям (4.2.2 ГОСТ 32144-2013) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Новая, д.22.

2. Принять необходимые меры для того, чтобы до завершения указанной проверки возможный вред, связанный с обращением продукции, не увеличился.

3. Предоставить сведения о сертификации электрической энергии, поставляемой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Новая, д.22, в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений и другие доказательственные материалы, использованные при осуществлении обязательного подтверждения соответствия продукции (протоколы испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аттестата аккредитации лаборатории; акт о результатах анализа состояния производства с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы организационно-методических и технических документов с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы расчетов потерь напряжения и выборов пунктов мониторинга с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы протоколов испытаний при периодическом

мониторинге качества электрической энергии с указанием номера и даты выдачи).

4. При подтверждении достоверности информации о несоответствии электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой информации разработать Программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и направить ее на согласование Руководителю ЦМТУ Росстандарта Марине Григорьевне Калинниковой посредством электронной почты по e-mail: len@cmtu.ru с досылком документов на бумажном носителе почтой по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 19, литера У.

Обращаем внимание, что Программа мероприятий по предотвращению причинения вреда должна включать в себя перечень и сроки конкретных мероприятий по устранению нарушений.

5. Предоставить материалы проведенной проверки достоверности полученной информации о несоответствии продукции обязательным требованиям в адрес Отдела (инспекции) по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия ЦМТУ Росстандарта в течение десяти дней с момента окончания проведения проверки посредством электронной почты по e-mail: len@cmtu.ru с досылком документов на бумажном носителе по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 19, литера У.

Дополнительно сообщаем, что невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) обязанности по проведению проверки достоверности полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов или надлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательным требованиям к продукции либо невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) требования федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о представлении в соответствующий орган материалов указанной проверки влечет в соответствии с частью 2 статьи 14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 14.46.2 КоАП РФ невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) обязанности по приостановлению производства и реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательным требованиям к продукции, либо отзыву такой продукции в случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
отдела (инспекции) по городу Санкт-
Петербургу, Ленинградской области и
Республике Карелия ЦМТУ
Росстандарта

Суханова Е.И.

Исп.: Е.И. Суханова
Тел.: (981) 251-79-16



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Суханова Екатерина Игоревна
Идентификатор пользователя 324

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

Начальник РЭС «Ленсель»

В.Н. Куралесов



АКТ _____

Обследования технического состояния ВЛ-0,4 кВ от ТН-8304
по заявке от ЦМБЧ Росбандарта №1606-0-209 от 12.11.2022.

Дата: 14.11.2022г.

Комиссия в составе:

Начальник ТТО Тихомиров В.С.

Начальник СЭЭС Андриха А.М.

Зам. пом. СЭЭС Мелега Н.В.

Проведено обследование технического состояния ВЛ-0,4 кВ от ТН-8304

В результате обследования установлено:

- 1) ВЛ-0,4 кВ была введена в эксплуатацию в 1975г. Дата последнего капитального ремонта неизвестна.
- 2) ВЛ-0,4 кВ имеет значительную протяженность до ЭНЧ подстанции более 1,5 км, а также многочисленные скрутки, изношенную проводку и т.д.
- 3) Измерения напряжения по фазам на фазе по адресу: ул. Новая д.22
фаза А - 177 В, фаза В - 182 В, фаза С - 179 В.

Заключение комиссии:

Сеть имеет сверхнормативный срок эксплуатации и не соответствует
на сегодняшний момент. На основании вышеизложенного необходимо
выполнить строительство новой трансформаторной подстанции 250 кВА
с обмоткой 6 кВ в центре нагрузки и последующее переносом

Начальник ТТО

Начальник СЭЭС

Зам. пом. СЭЭС



В.С. Тихомиров

А.М. Андриха



Н.В. Мелега