

6. Пояснительная записка на реконструкцию объектов

Наименование объекта	Необходимые мероприятия	Объем мероприятий
1. Реконструкция КЛ, ВЛ		
Фидер №633-02	1. Замена КЛ-10кВ (АСБ 3х70) от ПС-633 до опоры №1 на АСБ 3х240, 50м; 2. Замена провода (АС 3х70) от опоры №1 до опоры №195 на СИПЗ 1х120, 17,5 км с частичной заменой опор в количестве 60 шт; 3. Установка дополнительных опор (примерно 110 шт), в связи с заменой провода на СИПЗ 1х120 до ТП-12; 3. Установка реклоузера РВА/TEL-10-12,5/630-1 шт.	
2. Реконструкция ТП, РП, РТП		
-	-	*

* Указать исчерпывающий объем информации о составе мероприятий по реконструкции

Заместитель начальника РЭС – главный инженер РЭС
«Ленинградская область-Северный» _____ Гречкин А.А.

«23» 03 2023г.