

Потребность в проведении закупки по инвестпрограмме:

№ пп	ЦО/ОСЭ	кол-во, шт	Дата ввода (принятия к учету)
1	Петродворцовое	10	2014
2	Курортное	1	2014
3	ЦО	57	2006
4	Всеволожское	6	2006
5	Гатчинское	8	2006
6	Кингисеппское	8	2006
7	Новоладожское	7	2006
8	Приозерское	4	2006
9	Рощинское	3	2009
10	Тихвинское	3	2006
11	Тосненское	5	2006
	итого:	112	

п/п	Причины проведения закупки
1.	Истечение срока эксплуатации кондиционеров. Кондиционеры, предлагаемые к замене 2006-2014 годов выпуска;
2.	Пониженная холодопроизводительность, в связи с физическим износом теплоизоляции и узлов кондиционеров;
3.	Опасность возгораний и поражений электрическим током, из-за износа электрической изоляции;
4.	Опасность утечки хладагенов.
5.	Часть кондиционеров (по не известным мне причинам) не находится на бухгалтерском учёте АО "ПСК", соответственно не включены в договор обслуживания 23-545. В кабинетах где они установлены находятся работники АО "ПСК".
6.	С июля 2023 по июль 2024 было принято принято и отработано 120 заявок по кондиционерам.
7.	Нет запасных частей (отсутствует возможность ремонта).

Начальник отдела содержания объектов недвижимости



Шевцов Е.В.