

Код	0306831
Форма по ОКУД	
по ОКПО	00083262
БЕ	2331

ОАО «РЖД»
организация

Волховстроевская дистанция электроснабжения структурное подразделение Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
структурное подразделение



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
5	11.09.2024

Основное средство (здание, оборудование)

Инвентарный номер

Местонахождение объекта

0427510/9553

ТР подст. №6 д/о лок брига Кузнечное КТПН

Сетевой номер

15421100000001270000

ЛО, Приозерский р-н, ст. Кузнечное

Комиссия в составе:

Заместитель начальника Губин В.В., начальник ПТО Бабилова Ю.В.,

вед. экономист Тычковская И.А.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

(заполняется при капитальном
ремонте зданий и сооружений)

I. Общие сведения по объекту

Год постройки

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

Необходимо выполнить капитальный ремонт с заменой оборудования

Предусмотренные дефектной ведомостью работы не приведут к изменению основных технико-экономических и первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, к увеличению его производственных мощностей и стоимости основного средства.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена трансформатора ТМ-400/10/0,4/0,23 в РУ-10 кВ		Замена		шт	1	95%	истечение срока экспл.
2	Замена панелей РУ-0,4 кВ со всем оборудованием		Замена		шт	1	95%	истечение срока экспл.
3	Замена шинного моста на медный РУ-0,4 кВ		Замена		шт	1	95%	истечение срока экспл.
4	Установка КТП с трансформатором мощностью 400 кВА		Монтаж		шт	1		
5	Устройство ограждения КТП		Монтаж		шт	1		

Комиссия:

Заместитель начальника
(должность)

Начальник ПТО
(должность)

Вед. экономист
(должность)

Исполнитель:

Начальник ЭЧК-10
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Губин В.В.
(расшифровка подписи)

Бабилова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Тычковская И.А.
(расшифровка подписи)

Плахов В.И.
(расшифровка подписи)