

Код

Форма по ОКУД  
по ОКПО

ОАО "Российские железные дороги"

(организация)

Санкт-Петербург - Финляндская дистанция электроснабжения - структурное  
подразделение Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного  
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

(структурное подразделение)

БЕ 2331

УТВЕРЖАЮ:

Начальник дистанции

(должность)

Кузнецов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа Дата составления

8

12.10.2022г.

Основное средство (здание, оборудование)

ТР-Р силовой ТДн-10000\110 зав № 84143

Инвентарный номер

0427620/9553 сетевой номер 1542140000001360000

Местонахождение объекта

ЛО, Приозерский р-н, ст. Мюллюпельто

Комиссия в составе:

Заместителя начальника дистанции Н.А.Бальцер,  
Начальника технического отдела Ю.В.Бабикова, вед.экономист И.А.Тычковская

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

трансформатора ТДн в количестве 1шт. на тяговой подстанции Мюллюпельто

I. Общие сведения по объекту:

Год постройки

1983

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ

Требуется выполнить замену оборудования 110кВ на тяговой подстанции Мюллюпельто

Предусмотренные дефектной ведомостью работы не приведут к изменению основных технико-экономических и первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, к увеличению его производственных мощностей и стоимости основного средства.

№пп	Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Формула подсчета	Единица измерения	Количество	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Замена оборудования</b>								
<b>Замена оборудования</b>								
1	ЭЧЗ Мюллюпельто	ЭЧЗ Мюллюпельто	Замена понизительного трансформатора 110кВ (Т-1)		шт.	1,00	Выведен из работы	замена
2	ЭЧЗ Мюллюпельто	ЭЧЗ Мюллюпельто	Пусконаладочные работы (ПНР)		1 комплекс работ	1,00		

Условия производства работ: Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи

- Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи


- В охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объемы работ и материалы согласованы:


Комиссия:

Зам.начальника ЭЧ-5  
(должность)

  
(подпись)


Н.А.Вальцер  
(расшифровка подписи)

Начальник ПТО  
(должность)

  
(подпись)


Ю.В.Бабинова  
(расшифровка подписи)

Вед.экономист  
(должность)

  
(подпись)

И.А.Тычовская  
(расшифровка подписи)

Начальник ЭЧЭ-19  
(должность)

  
(подпись)

М.Ю.Константинова  
(расшифровка подписи)