

ОАО "РЖД"	Код
организация	0306831
Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электроснабжения	по ОКПО
структурное подразделение	00083262
	БЕ
	2331



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
Номер документа	Дата составления
21	11.09.2024

Основное средство (здание, оборудование) ВЛ 10 кВ Александровская-Гатчина

Инвентарный номер 030061/1641/9549 Сетевой номер 1641120000001670000

Местонахождение объекта 221ПК4-44ПК8

Комиссия в составе: заместителя начальника Свиржевский В.В., начальника района электроснабжения ЭЧС-2 Иванова М.А.,
начальник ПТО Кудряшова О.А.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: (заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)

I. Общие сведения по объекту Провод АС-35 по опорам контактной сети

Год постройки 1981

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. 22 400 м

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ

Предусмотренные дефектные ведомостью работы не приведут к изменению основных технико-экономических и первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, к увеличению его производственных мощностей и стоимости основного средства

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
станция Верево								
1	Демонтаж провода ВЛ-10 кВ	АС-35	демонтаж		км	0,05	Обрывы и оплавление проводов ПТЭЭП п.2.3.11	
2	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ	АС-35	демонтаж		км	3	Обрывы и оплавление проводов ПТЭЭП п.2.3.12	
3	Демонтаж КТП 400 кВА	КТП 400 кВА	демонтаж		шт	1		
4	Монтаж провода ВЛ-10 кВ	СИП3 50 мм2	монтаж		км	0,05		
5	Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ	СИП 4x50	монтаж		км	3		
6	Монтаж КТП 400 кВА киоскового типа	КТП 400 кВА	монтаж		шт	1		

Комиссия:

Заместитель начальника дистанции электроснабжения

(должность)

Начальник ПТО

(должность)

Начальник ЭЧС-2

(должность)

Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО

(должность)

В.В. Свиржевский

(расшифровка подписи)

О.А. Кудряшова

(расшифровка подписи)

М.А. Иванов

(расшифровка подписи)

В.Н. Шерухаева

(расшифровка подписи)