



**Акционерное общество
«ЛОЭСК – Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(АО «ЛОЭСК»)**

ПРИКАЗ

« 25 » 10 2022 г.

№ 1497 х/д

Санкт-Петербург

Об утверждении проектной и рабочей документации

Проектная и рабочая документация «**Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674)**», шифр 01-ГЕО.2021-ЭС8 разработана ООО «ГЕОЦЕНТР» в 2021 году на основании задания на проектирование, утвержденного АО «ЛОЭСК».

Проектная документация соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», заданию на проектирование, техническим регламентам, нормативным техническим документам.

На основании вышеизложенного:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту:
«**Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674)**», со следующими технико-экономическими показателями:

«Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-10/0,4 кВ на ул. Железнодорожная до оп. 32 ф.Прм-06 в г. Приморск Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-07-0-0674)»		
1.1.1	КВЛ-10 кВ:	420 м
1.1.2	ВЛ-10 кВ (провод СИП-3 3(1х70))	207 м
1.1.3	КЛ-10 кВ (кабель АПвПу2г 3х120)	213 м
1.2	Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года	508,60 тыс. руб.
	В том числе:	
	РД-	14,61 тыс. руб.
	ПИР-	57,05 тыс. руб.
	СМР-	365,96 тыс. руб.
	Оборудование-	0 тыс. руб.
	Прочие-	70,98 тыс. руб.

1.3 Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2022 г. (без НДС)	3 271,61 тыс. руб.
В том числе:	
РД-	148,61 тыс. руб.
ПИР-	233,43 тыс. руб.
СМР-	2431,54 тыс. руб.
Оборудование-	0 тыс. руб.
Прочие затраты-	458,03 тыс. руб.
1.4 Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2022г. (с НДС 20%)	3 925,93 тыс. руб.
В том числе:	
РД-	178,33 тыс. руб.
ПИР-	280,11 тыс. руб.
СМР-	2917,85 тыс. руб.
Оборудование-	0 тыс. руб.
Прочие затраты-	549,64 тыс. руб.
1.5 Продолжительность строительства	- 3 месяца

2. В случае изменений основных технико-экономическими показателей проекта или сметной стоимости строительства, проектную и рабочую документацию переутвердить.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

Садыхов Ю.И.