

**Акт
обнаруженных дефектов
по состоянию на "01" июля 2024 г.**

Комиссия в составе:

Начальник отдела содержания объектов недвижимости

- Шевцов Е.В.

Главный энергетик

- Бондаренко Е.А.

Провели обследование Кондиционера смонтированного в офисном помещении по адресу Л.О. г. Петродворец, ул. Константиновская д. 8, находящейся на балансе в подразделении Петродворцового ОСЭ.

В процессе эксплуатации были обнаружены следующие неисправности:

№ п/п	Наименование объекта	Инв. номер	количество	дата ввода в эксплуатацию	обнаруженная неисправность	наличие гарантии
1	Кондиционер CS-XE12CKE PANASONIC	00000113	1	01.04.2014	1. Истечение срока эксплуатации; 2. Пониженная холодопроизводительность, в связи с физическим износом теплоизоляции и узлов кондиционеров; 3. Опасность возгораний и поражений электрическим током, из-за износа электрической изоляции; 4. Опасность утечки хладагента	нет

Заключение комиссии: вышеуказанный кондиционер не удовлетворяют требованиям компании и требуется замена.

Начальник отдела
содержания объектов недвижимости

Шевцов Е.В.

Главный энергетик

Бондаренко Е.А.

**Акт
обнаруженных дефектов
по состоянию на "01" июля 2024 г.**

Комиссия в составе:

Начальник отдела содержания объектов недвижимости

- Шевцов Е.В.

Главный энергетик

- Бондаренко Е.А.

Провели обследование Кондиционера смонтированного в офисном помещении по адресу Л.О. г. Петродворец, ул. Константиновская д. 8, находящейся на балансе в подразделении Петродворцового ОСЭ.

В процессе эксплуатации были обнаружены следующие неисправности:

№ п/п	Наименование объекта	Инв. номер	количество	дата ввода в эксплуатацию	обнаруженная неисправность	наличие гарантии
1	Кондиционер CS-A12CKP PANASONIC	00000339	1	01.04.2014	1. Истечение срока эксплуатации; 2. Пониженная холодопроизводительность, в связи с физическим износом теплоизоляции и узлов кондиционеров; 3. Опасность возгораний и поражений электрическим током, из-за износа электрической изоляции; 4. Опасность утечки хладагента	нет

Заключение комиссии: вышеуказанный кондиционер не удовлетворяют требованиям компании и требуется замена.

Начальник отдела
содержания объектов недвижимости



Шевцов Е.В.

Главный энергетик



Бондаренко Е.А.