


УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель директора -
главный инженер филиала «Северо-Западный»
 /Д.А.Быкадоров/
15.12.2024

АКТ

обследования трансформаторной подстанции №472

Комиссия:

Заместитель начальника РЭС - главный инженер Лябах. В.К.

Старший мастер ПУ «Ломоносов» РЭС «Санкт-Петербург» М.А. Попов.

провела обследование трансформаторной подстанции №472 (расположенной по адресу: Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, промзона «Бронка-2»)

Осмотрены следующие электроустановки:

№ п/п	Наименование	Диспетчерское наименование	Наименование оборудования, элементов	кол-во шт.
1	ТП-472	ТП-472	РУ-10кВ, трансформатор 250кВА Т-1, РУ-0,4кВ	1

Обследованное оборудование производит электроснабжение ООО «Эко Ленд». В связи с увеличением мощности до 1100 кВт, согласно заявки на технологическое присоединение к сетям АО «Оборонэнерго» ООО «Эко Ленд», комиссия пришла к выводу, что требуется реконструкция ТП-472, замена силового трансформатора Т-1 с 250 кВА на 630кВА, установка в Т-2 силового трансформатора 630 кВа и замена шинпровода от Т-1, Т-2 до РУ-0,4 кВ.

Члены комиссии:


(подпись)

(подпись)

Лябах В.К.
(Ф.И.О.)

Попов М.А.
(Ф.И.О.)