

УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель директора -
главный инженер филиала «Северо-Западный»
С.А.Быкадоров /Д.А.Быкадоров/
15.12.2024

АКТ

обследования трансформаторной подстанции №2110

Комиссия:

Гречкин А.А. – начальника РЭС «Ленинградская область - Северный»;

Жукалин В.П. – заместитель начальника РЭС – РЭС «Ленинградская область - Северный»;

Вогачёва С.Г. – начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов ЭСХ.




провела обследование трансформаторной подстанции №2110 (КТПН-2110) расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рошинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 2,3,4(ч), 5,6,8 (ч), 9-11,13(ч), 14(ч), 15-17, 20(ч).

Осмотрены следующие электроустановки:

№ п/п	Наименование	Диспетчерское наименование	Наименование оборудования, элементов	кол-во шт.
1	КТПН-2110	ТП-2110	РУ-10кВ, трансформатор 160кВА, РУ-0,4кВ	1

Обследованное оборудование производит электроснабжение ООО «ДУКС». В связи с увеличением мощности до 550кВт, согласно договора об осуществлении технологического присоединения к сетям АО «Оборонэнерго» от 03.05.2024г №87/ЗТП/СЗФ-2024 ООО «ДУКС», комиссия пришла к выводу, что требуется реконструкция ТП-2110, замена силового трансформатора с 160кВА на 630кВА.

Члены комиссии:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Гречкин А.А.
(Ф.И.О.)

Жукалин В.П.
(Ф.И.О.)

Вогачева С.Г.
(Ф.И.О.)