

от 03.10.2024 № МЗ(Ф)2542

Председателю комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

С.С. Морозову

копия:

Директору филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго»

С.М. Каурову

Руководителю Северо-Западного
Управления Ростехнадзора

К.А. Давыдову

О рисках электроснабжения
потребителей ПС 330 кВ Гатчинская

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Довожу до Вашего сведения, что на текущий момент времени имеются значительные риски перерыва электроснабжения потребителей 3с 6кВ ПС 330 кВ Гатчинская:

- 1 присоединение РЖД
- 3 присоединения ЛОЭСК
- 1 присоединение АО «Оборонэнерго»

с общей установленной мощностью 5,207 МВт (по договорам ТП).

Причина – ненадлежащее состояние, частые однофазные замыкания на землю и короткие замыкания на присоединении ф.31 находящегося в управлении АО «Оборонэнерго»: за сентябрь 2024 года произошло девять аварийных отключений от защит ф.31 (09:04 02.09.2024, 13:33 02.09.2024, 13:36 02.09.2024, 14:57 10.09.2024, 14:31 11.09.2024, 13:24 25.09.2024, 20:39 25.09.2024, 08:21 27.09.2024, 18:17 27.09.2024). Данные отключения

свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии линии и ненадлежащем проведении ее обслуживания.

Наличие однофазного замыкания на землю и частые К.З. на ф.31 снижают качество электроэнергии у всех остальных потребителей 3с 6кВ, приводят к несимметричности напряжения и перенапряжениям в сети и несут риски сбоев в работе, повреждения оборудования и обесточения конечных потребителей в том числе социально важных объектов и объектов инфраструктуры РЖД.

В целях обеспечения надежности питания потребителей в период прохождения отопительного сезона 2024/2025 года, исключения сбоев и повреждения оборудования третьих собственников, прошу обязать АО «Оборонэнерго» в срок до 31.10.2024г принять исчерпывающие меры по приведения состояния просеки, элементов ВЛ и присоединенных ТП ф.31 в нормативное состояние.

Первый заместитель генерального директора –
Главный инженер



К.А. Агапкин